

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach  
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

**Nahwärmeversorgung Donaustetten/Gögglingen** 

Betreiber

**SWU Energie GmbH** 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem  
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (GEG § 22 (2)) [ $f_p$ ]	1,15
Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (GEG Anl. 9) [ $f_{CO_2eq}$ ]	176 $g_{CO_2eq}/kWh$

Datenbasis von Januar 2024 bis Dezember 2024.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 05.04.2028.

ausgestellt am: 05.04.2025

**von Gerd Fleischhammer**

erstellt über [www.district-energy-systems.info](http://www.district-energy-systems.info)

Bescheinigungsnummer:  
DEBW0056\_FW309-1u7\_05042025 

