

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

FW-Versorgungsgebiet Neu-Ulm und Senden 

Betreiber

SWU Energie GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2014 (GEG § 22 (2)) [f_p] 0,12

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f_p] 0,26

Emissionsfaktor FW 309-1:2020 (GEG Anl. 9) [f_{CO_2eq}] 0 kg_{CO2}/kWh

Datenbasis von Januar 2015 bis Dezember 2017.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 04.05.2028.

ausgestellt am: 27.11.2020

Gerd Fleischhammer

Gutachter-Nr.: FW609-112 

erstellt über **www.district-energy-systems.info**

Bescheinigungsnummer:

DEBY0038_FW309-1u7_30112020_2 

