

## ***Bescheinigung***

### **über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 für das Südost Senden**

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag des Anlagenbetreibers  
SWU Energie GmbH, Karlstraße 1-3, 89073 Ulm  
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Datenbasis:	Planungsdaten
<b>Primärenergiefaktor FW 309-1:2023</b> (§ 22 Absatz 2 GEG)	<b>0,27</b>
<b>Emissionsfaktor FW 309-1:2023</b> (Anlage 9 GEG)	<b>28 g/kWh</b>

gültig bis: 08.12.2030  
ausgestellt am: 26.01.2024

von:

Dipl.-Ing. (FH) Sascha Fuchs  
fp-Gutachter-Nr.: FW 609-316

**e-con**  
TGA-Ingenieure GmbH  
info@econ-tga.com  
www.econ-tga.com