

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Nahwärmeversorgung Wengenholz in Ulm/Lehr 

Betreiber

SWU Energie GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2014 (GEG § 22 (2)) [f_p] 0,62

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f_{CO_2eq}] 0 g_{CO2}/kWh

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 01.08.2023.

ausgestellt am: 06.08.2021

Gerd Fleischhammer

Gutachter-Nr.: FW609-112 

erstellt über **www.district-energy-systems.info**

Bescheinigungsnummer:
DEBW0048_FW309-1u7_06082021 

