

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Wärmeversorgung "Wohnen am Illerpark" 

Betreiber

SWU Energie GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f_p] 0,22

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f_{CO_2eq}] 0 g_{CO2}/kWh

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 20.10.2028.

ausgestellt am: 20.10.2021

Gerd Fleischhammer

Gutachter-Nr.: FW609-112 

erstellt über **www.district-energy-systems.info**

Bescheinigungsnummer:

DEBY0335_FW309-1u7_20102021_2 

